

RAKENNUSPAIKKA JA RAKENNUS	Kylä/Kunnanosa	Tilan nimi / Korttelin numero	Tilan RN:o / Tontin nro / Rakennuspaikan nro
	Rakennuspaikan osoite		Pysyvä rakennustunnus
	Postinumero ja -toimipaikka		
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA	Nimi ja koulutus		
	Osoite		
	Postinumero ja -toimipaikka		Puhelinnumero ja sähköposti
TARKASTUSPÖYTÄKIRJA	☐ Savupiippu pääpiirustusten mukainen ☐ Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus riittävä ☐ Paikalla muurattu tiilipiippu/tulisija ☐ Tehdasvalmisteinen piippu/tulisija ☐ CE-merkintä, tulisija ☐ CE-merkintä, savupiippu ☐ Tulisijan käyttöturvallisuustestin mitoitustilalämpötila _____ °C ☐ Savupiipun lämpötilaluokka _____ ☐ Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä) ☐ Tulisijan liitos hormiin asennusohjeiden mukainen ☐ Savupiipun nuohousluukut ja nuohottavuus asennusohjeiden mukaiset ☐ Tulisijan suojaetäisyydet asetuksen 745/2017 tai CE-merkinnän/suoritustasoilmoituksen mukaiset ☐ Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet asennusohjeiden mukaiset ☐ Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja asetuksen 745/2017 mukainen ☐ Savupiipun tuenta ja vakaus tarkistettu ☐ Savupiipun pinnoitus, rappaus/slammaus tarkistettu ☐ Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle tarkistettu ☐ Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkähormi tarkistettu ☐ Palamaton lattiasuoja tulisijan eteen asennettu ☐ Savupiipun pellitys ja sääsuoja asennettu ☐ Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (asetus 1007/2017) asennettu ☐ Asennusohjeet, suoritustasoilmoitus ja käyttöohjeet käytettävissä ☐ Lisätietoja		
LIITTEET (TARVITTAESSA)	☐ Päivitettyt pääpiirustukset (2 kpl, jos piippu poikkeaa myönnetystä luvasta) ☐ Savupiipun ja tulisijan esite ☐ Valmistajan todistus tulisijan horminkantokyvystä (jos hormiliitos tulisijan päältä) ☐ Muut mahdolliset liitteet		
VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS	Paikka ja päivämäärä _____/____/20____	Vakuutan tarkastaneeni vastuuvollisena savupiipun ja tulisijan turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden.	